

**TABELA REGULACJI TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ  
W WĘZLE CIEPLNYM ZASILANYM ZE ŹRÓDŁA:  
KO - STARA ŁUBIANKA**

Temperatura zewnętrzna	Współczynnik $\varphi$	Temperatura sieci ciepłowniczej	
		tzasilanie	tpowrót
-18	1,00	90 °C	70 °C
-17	0,97	88 °C	69 °C
-16	0,95	87 °C	68 °C
-15	0,92	85 °C	67 °C
-14	0,90	84 °C	66 °C
-13	0,87	82 °C	65 °C
-12	0,84	81 °C	64 °C
-11	0,82	79 °C	63 °C
-10	0,79	78 °C	62 °C
-9	0,76	76 °C	61 °C
-8	0,74	74 °C	60 °C
-7	0,71	73 °C	59 °C
-6	0,68	71 °C	57 °C
-5	0,66	70 °C	56 °C
-4	0,63	68 °C	55 °C
-3	0,61	66 °C	54 °C
-2	0,58	65 °C	53 °C
-1	0,55	63 °C	52 °C
0	0,53	61 °C	51 °C
1	0,50	59 °C	49 °C
2	0,47	58 °C	48 °C
3	0,45	56 °C	47 °C
4	0,42	54 °C	46 °C
5	0,40	52 °C	45 °C
6	0,37	51 °C	43 °C
7	0,34	49 °C	42 °C
8	0,32	47 °C	41 °C
9	0,29	45 °C	39 °C
10	0,26	43 °C	38 °C
11	0,24	41 °C	37 °C
12	0,21	39 °C	35 °C