

**TABELA REGULACJI TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ
W WĘZLE CIEPLNYM ZASILANYM ZE ŹRÓDŁA:
KO-STASZYCE W PILE**

| Temperatura zewnętrzna | Współczynnik φ | Temperatura sieci ciepłowniczej | |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|
| | | tzasilanie | tpowrót |
| -18 | 1,00 | 90 °C | 70 °C |
| -17 | 0,97 | 88 °C | 69 °C |
| -16 | 0,95 | 87 °C | 68 °C |
| -15 | 0,92 | 85 °C | 67 °C |
| -14 | 0,90 | 84 °C | 66 °C |
| -13 | 0,87 | 82 °C | 65 °C |
| -12 | 0,84 | 81 °C | 64 °C |
| -11 | 0,82 | 79 °C | 63 °C |
| -10 | 0,79 | 78 °C | 62 °C |
| -9 | 0,76 | 76 °C | 61 °C |
| -8 | 0,74 | 74 °C | 60 °C |
| -7 | 0,71 | 73 °C | 59 °C |
| -6 | 0,68 | 71 °C | 57 °C |
| -5 | 0,66 | 70 °C | 56 °C |
| -4 | 0,63 | 70 °C | 55 °C |
| -3 | 0,61 | 70 °C | 54 °C |
| -2 | 0,58 | 70 °C | 53 °C |
| -1 | 0,55 | 70 °C | 52 °C |
| 0 | 0,53 | 70 °C | 51 °C |
| 1 | 0,50 | 70 °C | 49 °C |
| 2 | 0,47 | 70 °C | 48 °C |
| 3 | 0,45 | 70 °C | 47 °C |
| 4 | 0,42 | 70 °C | 46 °C |
| 5 | 0,40 | 70 °C | 45 °C |
| 6 | 0,37 | 70 °C | 43 °C |
| 7 | 0,34 | 70 °C | 42 °C |
| 8 | 0,32 | 70 °C | 41 °C |
| 9 | 0,29 | 70 °C | 39 °C |
| 10 | 0,26 | 70 °C | 38 °C |
| 11 | 0,24 | 70 °C | 37 °C |
| 12 | 0,21 | 70 °C | 35 °C |